

## תעודת בדיקה מספר 9412334413

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג 1953

### פרטי ההזמנה:

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| שם המזמין:                   | י.ר. יבוא ושיווק מוצרי אש בע"מ |
| כתובת:                       | משה שרת 20                     |
| עיר:                         | ראשון לציון                    |
| תאריך ההזמנה:                | 21.12.2014                     |
| הדוגמה נטלה ע"י בא כוח המכון |                                |

### בדיקה של:

|                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| מערכת כריזה מדגם AV-VBM הכוללת כרטיס הודעות ידני + ממקרפון מובנה + מקרפון מרוחק ומערכת כריזה מדגם AV-VB הכוללת אפשרות לחיבור מקרפון מרוחק מתוצרת חברת ADVANCED אנגליה |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### מהות הבדיקה:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| לבדוק התאמה לדרישות הסעיפים הבאים: 8,17,22,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,67<br>וסעיף 52 של תקן UL1711 והתאמה לסעיף 34 של ת"י 1220 חלק 2, גילוי אש יחידות בקרה" אוקטובר 2014<br>והתאמה לדרישות סעיף 11.1.5 של תקן 1220 חלק 3 "הוראות התקנה ודרישות כלליות" אוקטובר 2014. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                       |                                                                                        |                                           |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| תעודה זו מכילה 2 דפים<br>ואין להשתמש בו אלא<br>במלואה | תעודה זו מתיחסת לדוגמא (ות)<br>שנבדקה(ו) בלבד ואין ליחס<br>לדוגמאות אחרות של אותו מוצר | מסמך זה אינו היתר<br>לסימון המוצר בתו תקן |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|

### כללי:

הובאה לבדיקה ע"י המזמין מערכות כריזה מדגמים AV-VB , AV-VBM מתוצרת חברת ADVANCED

| דגם        | תאור                                        | תוצרת    |
|------------|---------------------------------------------|----------|
| AV-VBM     | מערכת כריזה כוללת כרטיס הודעות ורמקול מובנה | ADVANCED |
| AV-VB      | יחידת כריזה כוללת רמקול מרוחק               | ADVANCED |
| AX-PSU-6   | ספק כוח 6 אמפר                              | ADVANCED |
| AV-AMP 80  | מגבר תוצרת חברת                             | ADVANCED |
| 712-1155   | כרטיס הפעלת הודעות ידני                     | ADVANCED |
| AV-MIC     | יחידת מקרפון                                | ADVANCED |
| AV-RMIC    | יחידת מקרפון מרוחק                          | ADVANCED |
| AX-ASW-16  | כרטיס פיקוד                                 | ADVANCED |
| SP104-24   | רמקול                                       | MIRCOM   |
| SP204-24   | רמקול                                       | MIRCOM   |
| SSPKCLPW   | רמקול                                       | GENTEX   |
| SSPK24WLPR | רמקול                                       | GENTEX   |

### מסקנה

מערכת הכריזה שנבדקה מתאימה לדרישות סעיפי התקן שנבדקו

שם הבודק: יוסי אהרון

20/11

שם החותם: אלברט אזולאי  
תפקידו: ראש מדור התרעות



תעודת בדיקה 9412334413

דף 2 מתוך 2 דפים

## הערות

א: יש לוודא שההספק המקסימלי של כל הרמקולים המותקנים באתר לא יעלה על מגבלות מערכת הכריזה  
 ב: קו פיקוד הפעלת מערכת הכריזה מיחידת הבקרה וקו דיווח תקלה ממערכת כריזה לרכזת יהיה בקו מבוקר בלבד  
 ג: יש לוודא חיבור הארקה למארז הכריזה בהתאם לחוק החשמל וחיבור מתח זינה לפי תקן 1220 חלק 3  
 ד: מקרופון מרוחק חובר למערכת כריזה עם כבל באורך של 200 מטר.

## תמונות

AV-VB



AV-VBM



|                       |                                          |
|-----------------------|------------------------------------------|
| Output                | 24 VDC & 25 Vrms                         |
| Operating Current     |                                          |
| Quiescent             | 40 mA (typical)                          |
| Alarm                 | 200 mA (plus total speaker circuit load) |
| Output Ratings        | 2x 40 Watts @ 25 Vrms, Class A or B      |
| LED Indicators        | AC Power & System Trouble                |
| Operating Temperature | 32° -120° F (0 to 48° C)                 |
| Humidity              | 10-95% (non-condensing)                  |
| Enclosure Dimension   | 16"W x 19 1/8"H x 5"D                    |

שם הבדוק: יוסי אהרון

10/11

שם החותם: אלברט אזולאי  
 תפקידו: ראש מדור התרעות